

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий QR-код

13.01.2022 г. № 76220061000201554071



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам  
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 2/1(3)

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 63  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки (внеплановой) от 13 января 2022 года № 2, вынесенного главным государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагиным Владимиром Аркадьевичем, в период с 18 января 2022 г. по 31 января 2022 г. государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Олегом Сергеевичем проведена выездная (внеплановая) проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63, расположенного по адресу (местоположению): Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Фурманова, д. 3.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

в ходе которого присутствовала заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 63 Чиж Светлана Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение).
1	2	3	4	5
1	Ширина марша наружной лестницы, ведущей из группы № 7, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 0,8 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.1 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023	
2	Ограждение наружной лестницы, ведущей из группы № 7, предназначенной для эвакуации людей выполнено высотой менее 1, 2 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023	
3	Ширина марша наружной лестницы, ведущей из группы № 8, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 0,8 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.1 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023	
4	Ограждение наружной лестницы, ведущей из группы № 8, предназначенной для эвакуации людей выполнено высотой менее 1, 2 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы	01.02.2023	

		противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»		
5	Ширина марша наружной лестницы, ведущей из группы № 9, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 0,8 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.1 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023	
6	Ограждение наружной лестницы, ведущей из группы № 9, предназначенной для эвакуации людей выполнено высотой менее 1, 2 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023	
7	Ширина марша наружной лестницы, ведущей из группы № 11, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 0,8 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.1 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023	
8	Ограждение наружной лестницы, ведущей из группы № 11, предназначенной для эвакуации людей выполнено высотой менее 1, 2 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023	
9	Ширина марша наружной лестницы, ведущей из группы № 12, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 0,8 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический	01.02.2023	

		регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.1 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	
10	Ограждение наружной лестницы, ведущей из группы № 12, предназначенной для эвакуации людей выполнено высотой менее 1, 2 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023
11	Ширина марша наружной лестницы, ведущей из группы № 13, предназначенной для эвакуации людей составляет менее 0,8 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.1 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023
12	Ограждение наружной лестницы, ведущей из группы № 13, предназначенной для эвакуации людей выполнено высотой менее 1, 2 метра.	часть 3, статьи 4, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	01.02.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получила:  
Заведующий муниципальным дошкольным образовательным  
учреждением детским садом № 63 Чиж С.А.  
(должность, фамилия, инициалы)



*Сидя*  
подпись

Государственный инспектор г. Рыбинска.  
Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области  
по пожарному надзору Смирнов О.С.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



*Смирнов*  
подпись